



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Изх. № 90-00-128 / 27.11.2015

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно: Писмено запитване по документация за участие в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма на сградата на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с постъпило писмено запитване и на основание чл. 101б, ал. 6 от ЗОП, Ви уведомявам за следното по поставения по-долу въпрос:

Въпрос: В КСС поз.4 е заложена доставка и монтаж на ПВЦ дограма. В т.П. от техническа спецификация за изискване към влаганите материали е записано "Алуминиеви профили с термостат". От какъв материал ще бъдат профилите?

Отговор: В поз.4 на приложената КСС е допусната техническа грешка. При остойностяване на количествата да се предвиди „Доставка и монтаж на AL дограма“, в съответствие с посочените изисквания за технически параметри на материалите. Алуминиевите профили да бъдат с термомост.

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
(упълномощен със заповед № ЛС-04-1810/08-11.2013 г. на
министъра на правосъдието)



Заличено
съгл. стр. 2
от ЗЗД