



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**

Изх.№ 90-00-16/15 0 6. 04. 2015  
/моля цитирайте при отговор/

На Ваш № .....

**ДО**  
**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

**Относно:** Писмени запитвания по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за нуждите на Окръжна прокуратура и Районна прокуратура – гр. Кюстендил“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило писмено запитване по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 29, ал. 2 ЗОП, Ви уведомявам за следното по поставените по-долу въпроси:

**Въпрос:**

*Част: КЛИМАТИЗАЦИЯ*

*Относно: КЛИМАТИЗАЦИЯ 3 ЕТАЖ. Има разминаване между КСС-то и чертежите /схема на климат. инстал. III-ти етаж/ по отношение на VRF системата. Посочени са различен брой тела за подов монтаж - 5 бр. на схемата и 8 бр. в КСС-то. По този начин броят на вътрешните тела на VRF системата се получава 42 бр. съответно чертежите и 45 бр. по КСС-то. Също така посоченото външно тяло с параметри  $Q_{охл}=78,50kw$ ,  $Q_{от}=88,00kw$  не покрива мощността на вътрешните тела. Моля за разяснения.*


**Отговор:**

В количествената сметка, броя на климатичните тела за подов монтаж, следва да бъдат 5 /пет/ броя, в съответствие на броя посочен в чертеж „Схема климат. инстал. III-ти етаж“, на част „ОВК“ от инвестиционния проект, съгласно изискванията на ЗУТ.

В тази връзка, при остойностяване на количествената сметка, в част „ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ“, „КЛІ КЛИМАТИЗАЦИЯ 3 ЕТАЖ“, позиция „6“, да се приеме 1 бр. тяло за подов монтаж,  $Q_{от}=3,2kw$ ,  $Q_{охл}=2,8kw$ , 230V,  $N=0,045kw$ .

6	Тяло за подов монтаж Qот=3,2kw, Qохл=2,8kw, 230V, N=0,045kw	бр	1		
---	----------------------------------------------------------------	----	---	--	--

Относно параметрите на външно тяло VRF (Qохл=78,50kw, Qот=88.00kw), е изискано становище на проектанта по част „ОВК“, изразяващо се в следното: Посочените топлинни стойности на заложените вътрешни тела в количествената сметка са стандартни. Необходимите мощности, съгласно изчисленията и чертеж „Схема климат. инстал. III-ти етаж“ на част „ОВК“ от инвестиционния проект са по-малки и се покриват от предвиденото външно тяло с посочените параметри.



**ИВЕЛИНА НИКОЛОВА**  
**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**МИНИСТЕРСТВО НА**  
**ПРАВОСЪДИЕТО**

(упълномощен със  
заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г.  
на министъра на правосъдието)