

УТВЪРЖДАВАМ:

**СТОЯН СТОЯНОВ**  
**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**

*/Съгласно Заповед № ЛС-04-731/19.04.2016 г.  
на министъра на правосъдието/*

13. 11. 2018

## ПРОТОКОЛ

№ 2

по чл. 192 от Закона за обществените поръчки и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЛС-07-300/25.10.2018 г., на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен съгласно Заповед № ЛС-04-731/19.04.2016 г. на министъра на правосъдието) за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Проектиране, изпълнение и гаранционна поддръжка на пожарогасителни инсталации в сървърни помещения в сградите на Министерство на правосъдието“.**

На 12.11.2018 г. от 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № ЛС-07-300/25.10.2018 г., на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен съгласно Заповед № ЛС-04-731/19.04.2016 г. на министъра на правосъдието), в състав:

**Председател:** Иван Нурков – главен експерт в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“  
**Членове:** 1. Таня Енева – държавен експерт в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“  
2. Иван Илиев – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“

се събра в ст. 501 със задача да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„Проектиране, изпълнение и гаранционна поддръжка на пожарогасителни инсталации в сървърни помещения в сградите на Министерство на правосъдието“.**

В указаният срок 5 /пет/ работни дни (до 06.11.2018 г.), допълнителни документи не са получени в деловодството на Министерство на правосъдието от участника „Импулс СС“ ЕООД.

Съгласно изпратен до всички участници в обществената поръчка и публикуван на сайта на Министерство на правосъдие на 30.10.2018 г., протокол № 1/25.10.2018 г. от работата на комисията е констатирано несъответствие в представените документите на участника „Импулс СС“ ЕООД. В тази връзка и в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията даде възможност на участника в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаването на протокол, да представи на комисията документ/и, който да съдържа променена и/или допълнена информация, с оглед отстраняване на нередовностите, посочени в протокол № 1/25.10.2018 г.

В протокол № 1 от 25.10.2018 г., комисията е констатирала следното: В представените в офертата декларации, комисията не може да установи, дали участникът ще използва подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка.

Участникът не е отстранен констатираното от комисията в протокол № 1/25.10.2018 г. несъответствие в представените в офертата документи.

Предвид изложеното, комисията *предлага* на Възложителя на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП *да бъде отстранен* участника „Импулс СС“ ЕООД от настоящата обществена поръчка, тъй като не отговаря на минималните изисквания на възложителя посочени в документацията за обществената поръчка

Комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на допуснатите участниците по реда на представяне на офертите.

#### **1. „РВЦ“ ООД:**

Комисията извърши проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация от документацията за обществената поръчка, като констатира следното:

1.1. Участникът не е посочил параметрите на искания от Възложителя „Кабелен канал“, позиция 26 от техническа спецификация за малко сървърно помещение и позиция 27 от техническа спецификация на голямо сървърно помещение.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка, кабелния канал за изграждане на пожарогасителни системи следва да бъде с размер 32x12,5. От направеното предложение комисията не може да установи размера на кабелния канал.

1.2. Участникът не е посочил вида на език на „Пожарогасителният панел“, позиция 14 от техническа спецификация за малко сървърно помещение и позиция 15 от техническа спецификация на голямо сървърно помещение.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка, пожарогасителният панел следва да бъде с интерфейс на български език. От направеното предложение комисията не може да установи вида на език на „Пожарогасителният панел“

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на техническите изискванията от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията *предлага за отстраняване* от обществената поръчка офертата на участника „РВЦ“ ООД.

#### **2. „Диджитех секюрити“ ЕООД:**

При проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката за съответствие с техническите изискванията от документацията за участие, комисията констатира, че предложението от участника „Кабелен канал“, позиция 26 от техническа спецификация за малко сървърно помещение и позиция 27 от техническа спецификация на голямо сървърно помещение е с размери 25x16.

Съгласно изискването на техническата спецификация на Възложителя от документацията за обществената поръчка, кабелния канал за изграждане на пожарогасителни системи следва да бъде с размер 32x12,5.

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на техническите изискванията от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията *предлага за отстраняване* от обществената поръчка офертата на участника „Диджитех секюрити“ ЕООД.

### 3. „Сектрон” ООД:

Участникът е изготвил и представил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. В техническото предложение участникът е посочил моделите/марките на предлаганите материали необходими за изпълнение на поръчката, като към него е приложил и представил следната информация:

- Срок за изпълнение на поръчката – до 30 /тридесет/ дни от датата на сключване на договора;
- Гаранционна поддръжка – 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол;
- Декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за участие;
- Декларира, че направените предложения и поети ангажименти са валидни до до 30.01.2019 г.
- Заверени копия на оторизационни писма, придружени с превод на български език от производителите на предлаганото оборудване, с които упълномощават участника да доставя и сервизира предлаганото оборудване.

Комисията установи, че техническото предложение на участника „Сектрон” ООД, отговаря на условията на техническите изисквания за изпълнение на поръчката и **допуска участника до по-нататъшно участие.**

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника „Сектрон” ООД, относно предложените единични и общата стойност за изпълнение на поръчката, като същите са изготвени правилно, съгласно образеца на ценово предложение от документацията за обществената поръчка.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника, отговаря на условията за изпълнение на поръчката и **допуска участника до по-нататъшно участие.**

Комисията пристъпи към класиране на офертата на допуснатият участник, съгласно критерия за възлагане посочен в документацията за обществената поръчка „най-ниска цена“, както следва:

1<sup>-во</sup> място : „Сектрон” ООД – 26 419,06 лв. без ДДС

#### Предвид горензложеното, Комисията взе единодушно следното решение:

Предлага на Възложителя за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изпълнение и гаранционна поддръжка на пожарогасителни инсталации в сървърни помещения в сградите на Министерство на правосъдието“ да бъде сключен договор с участника класиран на първо място „Сектрон” ООД.

Настоящият протокол е съставен и подписан от комисията на 12.11.2018 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и предаден на Възложителя за утвърждаване заедно с Протокол № 1/25.10.2018 г.

Комисия в състав:

Председател: .....

/ Иван Нурков /

Членове:

/ Таня Енева /

/ Иван Илиев /

Замгестов

св.л. зл. 2 ЗЗЛО