

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ
“АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО“**

Предмет на абонаментна поддръжка са изградени пожароизвестителни системи в Министерството на правосъдието, изградени или основно ремонтирани през 2017 г. Същите са ПИС са система „УНИПОС“, включващи:

Обект 1 Адрес; гр. София. ул. „Славянска“ № 1

ВИД ЕЛЕМЕНТ И УСТРОЙСТВО	БРОЙ
Пожароизвестителна система „УНИПОС“	
Контролен панел 2 кръга, LCD дисплей, памет до 1000 събития - 7002 - 2 IFS, Унипос	1
Акумулаторна батерия 18Ah/12V	2
Аналогов адресируем оптично димен пожароизвестител	140
Аналогов адресируем температурен максимално- диференциален пожароизвестител 7120 A2R, Унипос	3
Аналогов адресируем комбиниран датчик температурен + димооптичен - 7160, Унипос	3
Основа за аналогов датчик - 7100, Унипос	164
Ръчен пожароизвестител - аналогово адресируем - 7150, Унипос	14
Аналогов адресируем изпълнителен модул - 7203 1 вход/1 изход, Унипос	1
Аналогова адресируем вътрешна сирена - 7204, Унипос	15
Външна сирена с флаш лампа - SB112F, Унипос	1
Светлинен сигнализатор - RI 31, Унипос	1
Пожароизвестителен кабел 2x1.5mm ² изтеглен през негорима тръба 016 клас А2	800
Пожароизвестителен кабел 2x0.5mm ² изтеглен през негорима тръба 016 клас А2	100

Обект 2 - Адрес; гр. София. ул. „Аксаков“ № 5

ВИД ЕЛЕМЕНТ И УСТРОЙСТВО	БРОЙ
Пожароизвестителна система „УНИПОС“	
Контролен панел 2 кръга, LCD дисплей, памет до 1000 събития - 7002 - 2 IFS, Унипос	1
Акумулаторна батерия 18Ah/12V	2

Аналогов адресируем оптично димен пожароизвестител	113
Аналогов адресируем температурен максимално- диференциален пожароизвестител 7120 A2R, Унипос	8
Аналогов адресируем комбиниран датчик температурен + димооптичен - 7160, Унипос	11
Основа за аналогов датчик - 7100, Унипос	145
Ръчен пожароизвестител - аналогово адресируем - 7150, Унипос	10
Аналогов адресируем изпълнителен модул - 7203 1 вход/1 изход, Унипос	2
Аналогова адресируем вътрешна сирена - 7204, Унипос	10
Външна сирена с флаш лампа - SB112F, Унипос	1
Светлинен сигнализатор - RI 31, Унипос	1
Пожароизвестителен кабел 2x1.5mm ² изтеглен през негорима тръба 016 клас А2	200
Пожароизвестителен кабел 2x0.5mm ² изтеглен през негорима тръба 016 клас А2	100

В сградите на Министерството на правосъдието на посочените адреси, са монтирани пожарни кранове, които също са предмет на проверка.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да извърши:

1. Първоначален преглед на пожароизвестителните системи и пожарни кранове.

В срок до 15 работни дни след сключване на договора Изпълнителят следва да извърши първоначален преглед на всички пожароизвестителни системи и пожарни кранове, за което се съставя протокол, в който задължително се посочват:

- обслужваната техника – вид, устройство, модел, количество и др.;
- техническо състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията;
- първоначален инструктаж на работещите със системата.

Протоколът се подписва от представител на Изпълнителя и се предоставя на Възложителя.

След първоначалния преглед на ПИС, при констатирана необходимост от извършване на ремонт за въвеждане в техническа изправност на системите, в протокола Изпълнителят следва да опише количествата и типа на необходимите за подмяна резервни части.

Изпълнителят следва да извърши подмяната на дефектиралите части за конкретната апаратура (оборудване) ПИС в срок не по-дълъг от 10 работни дни, считано от датата на извършване на първоначалния преглед.

2. Абонаментно обслужване и профилактика на системите за пожароизвестяване и пожарни кранове, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, спазване на инструкциите за експлоатация на производителя и всички относими стандарти.

Абонаментното обслужване на ПИС включва:

2.1. Месечни профилактики и проверки с извършване на следните основни дейности:

2.1.1. Проверка на съставени протоколи за регистрирани събития на системата между две проверки;

2.1.2. Сравняване на данните от протоколите и регистрираните събития в архива на централата, установяване на причината на всички събития от архива /паметта за събития/;

2.1.3. Профилактични прегледи на всички модули и устройства – външен оглед за видими механични повреди;

2.1.4. Проверка на работата на системата в режим „ПОЖАР“ (най- малко по един пожароизвестител от зона);

2.1.5. Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата:

- Тестване на димо-оптичните датчици – режим „smoke“;
- Тестване на термични датчици серия – режим „heat“;
- Профилактика (почистване на оптичната камера за димо-оптичните датчици) - режим – „clean“;

2.1.6. Проверка на работата на системата в режим „БУФЕРЕН“;

2.1.7. Проверка на работата на системата в режим „АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ“;

2.1.8. Извършване на замервания на всички параметри (контролни напрежения – захранващ блок, резервно захранване /акумулатори/, контури, сигнални и управляващи контури) и записване на данните в протокола;

2.1.9. Контролно задействане на ръчни бутонни пожароизвестители.

2.2. Тримесечни профилактики и проверки, включващи:

2.2.1. Дейностите, описани в т.2.1.;

2.2.2. Проверка на всички връзки към батериите;

2.2.3. Визуална проверка на устройствата за наличие на признаци за проникване на влага и други негативно действащи фактори;

2.2.4. Проверка на напреженията по отделните лъчи на системата;

2.2.5. Проверка на работата на системата в режим „ТРЕВОГА“;

2.2.6. Проверка на работата на системата в режим „ПОВРЕДА“ (при прекъсване или късо съединение).

2.3. Годишни профилактики и проверки, включващи:

2.3.1. Дейностите, описани в т.2.1. и т.2.2.;

2.3.2. Проверка на функционалността на всеки един пожароизвестител в съответствие с препоръките на производителя;

2.3.3. Профилактично почистване на пожароизвестителите от прах;

2.3.4. Профилактично почистване и проверка на контактната система и осигуряване на безопасността и защитеността на всички кабелни връзки;

2.3.5. Визуална проверка за извършени строителни промени или промени в използването на сградата, които са повлияли на изискванията за разполагане на известителите и звукосигнализаторите;

2.3.6. Проверка и замерване на всички батерии, както и при необходимост тяхната замяна в съответствие с препоръчаното от производителя;

2.3.7. Инструктаж на работещите със системата.

2.4. Изисквания при извършване на профилактики и проверки на ПИС (месечни, тримесечни и годишни):

2.4.1. Всички данни от профилактичните проверки се отразяват в месечен протокол в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

2.4.2. Всички контролни задействания на системата се провеждат в режим „Тест“ на пожарната централа, като са съобразени и не обезпокояват обслужващия персонал и гостите в обекта.

2.4.3. Неизправности в елементите на ПИС, констатирани при извършване на абонаментното обслужване, се отстраняват при извършване на профилактиката.

2.4.4. След приключване на профилактиката Изпълнителят предава на Възложителя ПИС в нормално работно състояние и в пълна изправност, което се записва в протокола.

2.4.5. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя по факс или e-mail за датите за извършване на профилактични проверки в сградите на Министерството на правосъдието най-малко един работен ден предварително.

2.4.6. Всички протоколи (месечни, тримесечни и годишни) за всяка пожароизвестителна система предават на Възложителя за съхранение към договора за абонаментната поддръжка.

3. Поддръжка/ремонт на системите за пожароизвестяване.

3.1. Изпълнителят е длъжен да реагира при подаване на сигнал (заявка) от Възложителя за задействане на пожароизвестителната система (без наличието на пожарно събитие), което не може да бъде нулирано от представителите на Възложителя при спазване на следните изисквания:

При възникване на повреда Изпълнителят е длъжен да посети обекта в срок до 4 / четири/ часа в работни дни и 72 /седемдесет и два/ часа в неработни дни след получаване заявката от Възложителя, изпратена по факс и/или e-mail.

В случай, че Изпълнителят не се яви в срок, същият заплаща неустойка в размер на 0,5% за всеки час закъснение, но не повече от 10% от договорената сума за месечно абонаментно обслужване на съответната ПИС.

Времето за реакция се отчита от подаване на сигнал (заявка) чрез факс и/или e-mail до пристигане на сервизен специалист в обекта на Възложителя. Часът на пристигане на сервизния специалист се отразява в протокола за оглед при отстраняване на повредата.

Неизправности по елементите или схемата от ПИС, констатирани при извършване дейността по отстраняване на повредата се отстраняват веднага. При дефектирани елементи от пожароизвестителната система, Изпълнителят следва да доставя и монтира нови резервни части, отговарящи на утвърдените стандартизационни документи удостоверено със съответните сертификати и/или паспорти, издадени от производителя. Възложителят заплаща доставката резервните части по предварително приети цени, като услугата по монтажа е за сметка на Изпълнителя.

Дейностите при констатиране и отстраняване на повредата, включително и подменените резервни части, се документират с протокол. Протоколът се изготвя в два екземпляра, подписани от представители на Възложителя и Изпълнителя.

При подмяна на дефектирал елемент от пожароизвестителната система, се съставя и подписва двустранен протокол, в който се посочва вида на повредата, модела и количествата на подменените резервни елементи.

Изпълнителят се задължава, след извършения ремонт, да възстанови пълната работоспособност и функционалност на системите, като извърши всички необходими за това настройки, за резултатите се съставя протокол, подписан от представителите на страните.

3.2. Изисквания към влаганите резервни части:

3.2.1. Изпълнителят е длъжен да доставя и монтира оригинални консумативи и резервни части, притежаващи сертификат за произход и качество и с поставена маркировка, като се спазват изискванията на производителя на съответната апаратура.

3.2.2. При поява на дефект в гаранционния срок на резервни части, доставени от Изпълнителя, същият ги подменя за своя сметка.

3.2.3. Вложените резервни части трябва да бъдат с минимум 12 (дванадесет) месечен гаранционен срок.

3.2.4. Изпълнителят е длъжен да спазва предписанията на производителя на съответната марка и модел пожароизвестителна техника при извършването на профилактиката и отстраняването на повредите.

4. Провеждане на учебна евакуация (веднъж годишно)

Изпълнителят е длъжен да провежда учебна евакуация (веднъж годишно) само на служителите в сградите на Министерството на правосъдието, находящи се на адреси:

- гр.София, ул."Славянска" № 1;
- гр.София, ул."Аксаков" № 5;

Учебната евакуация следва да се извършва в съответствие с плановете за евакуация и изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Първата учебна евакуация ще бъде проведена в срок от 30 работни дни след подписване на договора, а следващата – веднъж годишно, като датите за провеждането им се съгласуват с Възложителя.

Изпълнителят изготвя протоколи за проведените учебни евакуации и ги предоставя за съхранение на Възложителя.

чл. 2 от ЗСМА

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО
ул. „Славянска“ № 1,
гр. София, п. к. 1040

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации в сградите на МП, ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ №5.

чл. 2 от ЗЗЛД

от Веселин Димитров
(име, презиме, фамилия),
представител на „Респромкомплект“ АД
(посочва се наименованието на участника)
ЕИК 121078829
(ЕИК, БУЛСТАТ)

Гр. София, ул. „Кукуш“ № 2, тел. 028211138, факс 028229082, e-mail:
respromcomplect@mail.bg; office@resprom.eu
(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото техническо предложение приемаме изискванията на Възложителя, поставени в документацията за участие, като **декларираме, че:**

1. В срок от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от деня, следващ деня на влизане в сила на договора, представляваното от мен дружество, ще извърши първоначален преглед на всички пожароизвестителни системи и пожарни кранове, за което ще състави протокол, в който ще бъде посочена следната информация:
 - обслужваната техника – вид, устройство, модел, количество и др.;
 - техническо състояние на всяко едно устройство и изправност на инсталацията;
 - първоначален инструктаж на служителите, работещи със системата.
2. В срок до 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на подписване на договора, Изпълнителят следва да проведе първата учебна евакуация, а следващата – веднъж годишно, като датите за провеждането им ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя.
3. Представляваното от мен дружество ще поддържа и обслужва и ще извършва профилактика на системите за пожароизвестяване и пожарни кранове, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти, или еквивалентна на нея и всички относими стандарти.
4. Представляваното от мен дружество разполага с лице/лица за осъществяване на дейностите по поддръжане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и сервизно обслужване на противопожарни уреди, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти.

чл. 2 от ЗЗЛД

5. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности е 12 (дванадесет) месеца (не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца).

6. Всички резервни части, материали и консумативи, които ще бъдат доставени ще бъдат нови, неупотребявани и рециклирани, придружени от документи за произход, качество и гаранционни условия.

7. Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам клаузите в него.

8. Предлагаме срокът за изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.

9. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни в срок до 30.01.2019 г. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

10. При възникване на повреда (без наличието на пожарно събитие), екипът отговарящ за изпълнението на поръчката, ще посети обекта в срок до 4 /четири/ часа в работни дни и 72 /седемдесет и два/ часа в неработни дни, считано от момента на подаване на заявка.

11. Управляваното от мен дружество разполага със собствена/ наета сервизна база на територията на гр. София, както и средства за комуникация за непрекъсната връзка с Възложителя, при нужда от незабавна намеса, гарантираща аварийно обслужване.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно действащото национално законодателство.*

* Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция за приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

София 1000, бул. „Дондуков“ № 3,

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Приложение:

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие - неприложимо;

Правно обвързващ подпис:

Дата 07/11/2018

Име и фамилия Веселин Димитров

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност Изпълнителен директор

Наименование на участника

„Респромкомплект“ АД

с. 2 от 3313

ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Ул. Славянска № 1
гр. София, п. к. 1040

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации в сградите на МП, ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ №5

от Веселин Г в Димитров
(име, презиме, фамилия),
представител на „Респромкомплект“ АД
(изписва се наименованието на участника)
ЕИК 121078829
(ЕИК, БУЛСТАТ)

Гр. София, ул. „Кукуш“ № 2, тел. 028211138, факс 028229082, e-mail:
respromcomplect@mail.bg; office@resrpm.eu
(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в поръчката, декларираме и потвърждаваме, че представляваното от нас дружество отговаря на изискванията и условията посочени в документацията приемам изцяло изискванията на Възложителя, в качеството си на представител на Респромкомплект АД, предлагам да изпълним поръчката, като следва:

1. Предлагана месечна стойност за абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации в размер на:
295,00 (двеста деветдесет и пет) лева без ДДС
354,00 (триста петдесет и четири) лева с вкл. ДДС
2. Предлагана цена общо за абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации:
7080,00 (седем хиляди и осемдесет) лева без ДДС
8496,00 (осем хиляди четиристотин деветдесет и шест) лева с вкл. ДДС.

*Забележка: Ремонти и/или подмяна на части се извършва от Изпълнителя в сроковете, определени от Възложителя, след уведомяването му. Възложителят заплаща допълнително само стойността на вложените при ремонта части.
Общата цена на вложените резервни части за целия период на договора не може да надвишава сумата от 3 000.00 лева /три хиляди/ лв. без вкл. ДДС или 3 600 лева /три хиляди и шестстотин/ лв. с вкл. ДДС.

3300

Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката.

При разминаване на изписаното с цифри и думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.


При несъответствие между сумите без ДДС, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.

Забележка:

Предложените цени трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка в размер на 15 000,00 лева /петнадесет хиляди лв. без ДДС за Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации.

Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в поръчката. Определената прогнозна стойност се явява максимална по поръчката, оферти над нея ще бъдат отстранявани.

Дата	07/11/2018
Име и фамилия	Веселин Димитров
Подпис	

21. 2 03311

